

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргунь, ул. Гагарина, б-н
366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова, 139.
Аттестат № RA.RU.21A330 от 15.03.2016г.
Тел/факс: 8(8745)2-26-28
E-mail: ffbuzz.usrus-martan@mail.ru

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 104-У
от «22» февраля 2018 г.**

Наименование пробы (образца) « Вода питьевая »
Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус - Мартановском районе, г. Урус-Мартан, ул.Х-А. Кадырова, 139
(наименование, адрес, подразделение организации, направление пробы)
Дата и время отбора пробы (образца) 19.02.2018г. 12:40мин.
Дата и время доставки пробы (образца) 19.02.2018 г. 14:30мин
Цель отбора Договор № 01 от 15.01.2018г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП «Чечводоканал» в лице инженера Чуликова И.А.
по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный ул. Интернациональная, 11
(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Артскаважина №2: по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Закан-Юрт, ул. Школьная
(наименование и юридический адрес)

Код пробы (образца) 104ВП04190218
Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии -0,5

Тара, упаковка стеклотара

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014

НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения _____

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Атаева К.А.

Протокол № 104 распечатан 22.02.2018г.
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата поступления пробы: 19.02.2018г.


Дата начала исследования: 19.02.2018г.

Дата окончания исследования: 22.02.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ	0	Не более 50	1 мл.	МУК 42.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
-----------	--------	---------

Анализ провел Лаборант
Зам. руководителя ИЛЦЭржапова Э.
Гадаев М-Э.Ш. Подпись

Зав. Лабораторией

Давлетмерзаева Ф.В.

Подпись общее количество страниц 2 :
страница 2