

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а

366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргунь, ул. Гагарина, б/н

366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Х-А.Кадырова, 139.

Аттестат № RA.RU.21A330 от 15.03.2016г.

Тел/факс: 8(8745)2-26-28

E-mail: ffbuzz.urus-martan@mail.ru

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 41-У
от «22» января 2018 г.**

Наименование пробы (образца) « Вода питьевая»

Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус-Мартановском районе, г. Урус-Мартан, ул.Х-А.Кадырова,139

Дата и время отбора пробы (образца) 17.01.2018г. 09:40мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 17.01.2018 г. 13.30мин

Цель отбора Договор №1 от 15.01.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) инженер Чуликов И.А. Артекважинат №1 ; по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Грейдерная

Объект, где производился отбор пробы (образца) «Артекважинат №1 ; по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Грейдерная

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Артекважинат №1 ; по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Грейдерная

Код пробы (образца) 41ВП04170118

Изготовитель _____ (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии 0,5

Тара, упаковка стеклотара

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

НД на продукцию _____

НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку. СанПиН 2.1.4.1074-01 « Вода питьевая» « Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения _____

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

Атаева К.А.

Протокол № 41 распечатан 27.01.2018г.
Настоящий протокол характеризует исключительно представленный образец и не подлежит применению к любому иному по нему воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Общее количество страниц 2; страница 1

Код образца (пробы) 41ВП04170118

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

га поступления пробы: 17.01.2018г.

га начала исследования: 17.01.2018г.

га окончания исследования: 22.01.2018г.

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф.3,4) | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ОМЧ | 6 | Не более 50 | 1 мл. | МУК 42.1018-01 |
| | ТКБ | Не обнаружено | отсутствие | 100 мл. | МУК 42.1018-01 |
| | ОКБ | Не обнаружено | отсутствие | 100 мл. | МУК 42.1018-01 |

исследования проводили:

Должность

Ф.И.О.

Подпись

анализ провел
см. руководителя
ив. Лабораторией

Лаборант

И.И.СКОЛОВ

Эржапова Э.

Гадаев М.-Э.Ш.

Давлетмерзаева Ф.В.

Подпись

Подпись

общее количество страниц 2 страница 2