

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н
366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Х-А.Кадырова, 139.
Аттестат № RA RU.21A330 от 15.03.2016г.
Тел/факс: 8(8745)2-26-28
E-mail: ffuz.urus-martan@mail.ru

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 43-У
от «22» января 2018 г.**

Наименование пробы (образца) «Вода питьевая»
Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус-Мартановском районе, г. Урус-Мартан, ул.Х-А.Кадырова, 139
Дата и время отбора пробы (образца) 17.01.2018г. 10:20мин.
Дата и время доставки пробы (образца) 17.01.2018 г. 13:30мин
Цель отбора Договор №1 от 15.01.2018г.
Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Индустриальный центр «Урус-Мартан» №1 по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Катар-Юрт, ул. Школьная
Объект, где производился отбор пробы (образца) «Урус-Мартан» №1 по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Катар-Юрт, ул. Школьная
(наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производился отбор пробы (образца) Артскважина №1 по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Катар-Юрт, ул. Школьная
Код пробы (образца) 43ВП04170118
Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления _____ Номер партии _____
Объем партии 0,5
Тара, упаковка стекляная
НД на метрологию отбора ГОСТ 31861-2012
НД на продукцию _____
НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» и санитарные требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, а также требования к качеству воды, обеспечивающей безопасность систем питьевого водоснабжения
Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения _____
Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Агаева К.А.

Протокол № 43 распечатан 22.01.2018г.
Распечатанный протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Общее количество страниц 2 : страница 1

Код образца (пробы) 43ВП04170118

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:




Дата поступления пробы: 17.01.2018г.

Дата начала исследования: 17.01.2018г.

Дата окончания исследования: 22.01.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения (с.м.граф.3,4)	НД на методи исследования
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ		Не более 50	1 мл.	МУК 42.1018-01
	ГКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Эржапова Э.	
Зам. руководителя ИЛЦ	Гадаев М-Э.Ш.	
Зам. Лабораторией	Давлетмерзаева Ф.В.	

Общее количество страниц 2 : страница 2